

Rozdział V

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodników przy ulicy Armii Krajowej w Pieszku

Lp.	NR Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie , opis i wyliczenia	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
I		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1035	m ²	1035,0
2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na posypce piaskowej 32	m ²	32,0
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 38	m ²	38,0
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 15x25 cm na podsypce piaskowej 274	m	274,0
5	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładow. na odl. do 4 km 1035*0,05+38*0,12	m ³	56,31
II		Regulacja urządzeń ziemnych		
6	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 4	szt.	4,0
7	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 2	szt.	2,0
8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 3	szt.	3,0
III		PODBUDOWA		
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 18 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża i odwiezieniem gruntu na odl. do 4 km, grunt kat. II 1035+70+100	m ²	1205,0
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr.10 cm 1035+70	m ²	1105,0
IV		Nawierzchnia		
11	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik kolor szary 1035	m ²	1035,0
12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – zatoka i zjazdu – kolor czerwony 70	m ²	70,0

1	2	3	4	5
V		ELEMENTY ULIC		
13	D-08.01.02	Ręczne wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. II 274	m	274,0
14	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem pod krawężniki $274 \cdot (0,29 \cdot 0,10 + 0,15 \cdot 0,10)$	m ³	12,056
15	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z odzysku) 274	m	274,0
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – proste 78	m	78,0
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – łuki r=1m 54	m	54,0
18	D-09.01.01	Humusowanie trawników z obsianiem, grub. warstwy humusu 10cm 100	m ²	100,0