


- Rys. 3 Przykład wykonania sznurkowego uziomu fundamentowego
- Opis:
- 1 - grube;
 - 2 - izolacja pionowa;
 - 3 - wykopana, uszczelniona;
 - 4 - drutowa siatka;
 - 5 - wykład warstwowy;
 - 6 - podłoga (długość i szerokość);
 - 7 - przewód uziemiający;
 - 8 - izolacja pionowa;
 - 9 - uszczelnienie przejścia przewodu uziemiającego;
 - 10 - podłoga;
 - 11 - podłoga betonowa;
 - 12 - warstwa izolacji termicznej;
 - 13 - gruntu;
 - 14 - izolacja uziomu (na przykładzie);
 - 15 - warstwa betonu około 10 cm;
 - 16 - podłoga dyspersyjna;
 - 17 - beton fundamentowy.



Investor:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
im. Władysława Klementowskiego, Łupki 15 gm. Pisz

Investycja:
Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o
funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika
komunikacyjnego

Adres:
Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Przedmiot:
RZUT DACHU - instalacja odgromowa

Faza:
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Specjalność:
Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POE/08	
Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Leniec	
Projektant:	mgr inż. Jerzy Niedziółko nr upr. DTT-TU/02325/02/U	
Sprawdzający:	mgr inż. Czesław Kołodziejczyk ŁOM 2/76	