TP-2/poddasze/



Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

UWAGI:
* Rozdzielnica wykonana jako p/t min IP43,II klasy ochronności /górna krawędz nie wyżej niż 2m od posadzki typu np. XL³ 160 4R- lub równoważna/
* w tablicay należy przewidzieć rezerwę do zasilenia urządzeń elektrycznych nie objetych niniejszym projektem w/g potrzeb Inwestora
* montaż urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

Rozdzielnia TP-2

XL³ 160 4R p/t



Inwestor:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaczy w Łupkach im.Władysława Klementowskiego , Łupki 15 gm.Pisz

Inwestycja:
Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowaczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Adres:
Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TP-2"

Faza: Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI** nr upr. WAM/0050/POOE/08	
Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Leniec	
Sprawdzający:	mgr inż. Czesław Kołodziejczyk ŁOM /2/76	

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
12.2014		E-12	--