

Pisz, 8 lipca 2016 r.

-WYKONAWCY-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz, informuje, że 7 lipca 2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w ww. postępowaniu o następującej treści:

„W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu przetargowym poniżej składam zapytania:

- 1) Proszę o wyjaśnienie gdzie występują i jakie wymiary posiadają daszki poliwęglanowe zawarte w przedmiarze robót budowlanych poz. 166 i poz. 490?
- 2) Proszę o wyjaśnienie czy okna rysowane w ściany szczytowe sali gimnastycznej wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o dodanie ich do zestawienia stolarki okiennej (ilość, wymiary) oraz dodanie dokładnej specyfikacji rozmieszczenia w/w okien.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Daszki poliwęglanowe występują przy drzwiach zewnętrznych budynku internatu (z pomieszczenia 1.11 oraz z pomieszczenia 1.1) oraz przy drzwiach zewnętrznych części rehabilitacyjno sportowej z łącznikiem (z pomieszczenia 1.25, 1.31 oraz jednej sztuki z pomieszczenia 1.32). Numery w/w pomieszczeń zgodne z rysunkiem A-1 – rzut parteru załączonym do dokumentacji technicznej.

Zamawiający nie precyzuje konkretnych wymiarów i parametrów daszków poliwęglanowych,. Daszki poliwęglanowe powinny swoją wielkością osłaniać szerokość otworu drzwiowego wraz z zapasem na boki ościeżnic z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych.

Pozostałe parametry i sposób mocowania wg standardów wybranego producenta daszków poliwęglanowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Okna w ścianie szczytowej sali gimnastycznej w ilości 8 sztuk wchodzi w zakres zamówienia. Są to okna Fix (bez otwierania i uchylania skrzydeł okiennych) o wymiarach i kształcie identycznym jak okna lukarn na budynku internatu.

Szczegóły rozmieszczenia otworów okiennych znajdują się na rysunku K-19 projektu wykonawczego konstrukcji załączonego do dokumentacji technicznej.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Placówek w Pisz
mgr Dorota Darda