

UWAGI:

– w drzwiach do pom. hig.–sanit. (ustępy i natryski) wykonać w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza

F

Wydano opinię sanitarną
(z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń)
na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2015r. Nr 0, poz. 1412 z późn. zm.)

Olsztyn, dnia 28.10.2016r

Nr opinii: 2NS.9022.1.55.2016.2

G

Zastępca
Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
mgr Bożena Najda

H

Dokumentacja chroniona prawem autorskim – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Powielanie fragmentów lub całości bez zgody autorów projektu – WZBRONIONE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AG PROJEKT Usługi inżynierskie
mgr inż. Adrian Gajda
ul. Mickiewicza 8/17, 12–200 Pisz
NIP 849–147–92–51
REGON 280340701
TELEFON: 604 48 47 26
www.agprojekt.com

TEMAT:
Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem–Nidzie

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA

BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:
architektoniczna	projekt budowlany

INWESTOR:	LOKALIZACJA	
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej ul. Polna 2 12–220 Ruciane Nida	dz. nr geod.:	227/130
	obręb geod.:	Ruciane Nida
	gmina:	Ruciane Nida
	powiat:	piski

OPRACOWANIE:	PROJEKTANT:
mgr inż. Adrian Gajda upr. nr WAM/0081/OOA/07 oraz WAM/0145/POOK/08	mgr inż. arch. Jerzy Talaga upr. nr [illegible]/69

SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.

PRZYJĘTO DO WIADOMOŚCI I ZAPOZNANO SIĘ
Edward Stachurski
Białystok, dnia 27.10.16
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej bez uwag stwierdzam