

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie wg CPV:

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy.

Dostawa strukturalnych (dwuściennych), polipropylenowych (PP) rur kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN 8 kN/m².

Dostarczone rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN-1852 lub równoważnej potwierdzone stosownymi deklaracjami zgodności oraz aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Zamówienie obejmuje dostawę rur:

- 1) o średnicy nominalnej 600 mm i długości 6,00 m (z kielichem) – 2 szt.
- 2) o średnicy nominalnej 800 mm i długości 6,00 m (z kielichem) – 9 szt.
- 3) o średnicy nominalnej 1000 mm i długości 6,00 m (z kielichem) – 5 szt.

Dostarczone rury muszą być zgodne z system zapewnienia jakości zawartym w certyfikacie CE lub równoważnym.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 29 grudnia 2022 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszcu

mgr inż. Leszek Skolimowski