

Or.3421/14/09

- WYKONAWCY-

Zarząd Powiatu w Piesz informuje, iż w dniu 18 czerwca 2009r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2, o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o wskazanie, które okna mają być otwierane z poziomu podłogi i te które mają być wyposażone w nawiewniki powietrza regulowane automatycznie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wszystkie okna otwierane z poziomu podłogi i wszystkie wyposażone w nawiewniki .

Pytanie 2

Stolarka drzwiowa aluminiowa o współczynniku przenikania ciepła $U < 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Czy nie nastąpił błąd w zapisie współczynnika?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z wymaganiami audytu, dla drzwi zewnętrznych $U = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki