SCHMAT IDEOWY SYSTEMU SAP

PODDASZE

SIŁOWNIK KLAPY

Czujnik wiatru i deszczu

YnTKSY 5x2x0,8mm2

HLGs 2x2,5mm2 + YnTKSY 3x2x0,8mm2

CA-ODDYM

YnTKSY 3x2x0,8mm2

PA

PP

YnTKSY 3x2x0,8mm2

SW1/4 SW2/4 SW3/4 SW4/4

ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	MS	CW
035/2	036/2	037/2	038/2	039/2	040/2	041/2	042/2	043/2	044/2	045/2	046/2	047/2	048/2	049/2	050/2	051/2	052/2	053/2	054/2

YnTKSY 3x2x0,8mm2

HDGs 3x1,5mm2 zasil. 230V centralki oddymiania

PIĘTRO

PA

SW1/3 SW2/3 SW3/3 SW4/3

CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
001/2	002/2	003/2	004/2	005/2	006/2	007/2	008/2	009/2	010/2	011/2	012/2	013/2	014/2	015/2	016/2	017/2	018/2	019/2	020/2	021/2	022/2	023/2	024/2	025/2	026/2	027/2	028/2	029/2	030/2	031/2	032/2	033/2	034/2

PARTER

ROZDZIELNICA RG

B16 B16

YDY 3x2,5mm2

CENTRALA ALARMOWA SAP

445mm

400mm

AKUMULATORY
2x 12V/17Ah

HTKSH PH90 1x2x1mm2

YnTKSY ekw 1x2x0,8mm2

POWIADAMIANIE DO PSP

PA

PP

SW1/2 SW2/2 SW3/2 SW4/2 SW5/2

ROP	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW
001/1	002/1	003/1	004/1	005/1	006/1	007/1	008/1	009/1	010/1	011/1	012/1	013/1	014/1	015/1	016/1	017/1	018/1	019/1	020/1	021/1	022/1	023/1	024/1	025/1	026/1	027/1	030/1	031/1	032/1	033/1	034/1	035/1	036/1	037/1	038/1

PIWNICA

SW1/1 SW2/1 SW3/1

CW	ROP
029/1	028/1

CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW	CW	CW	CW	CW	CW	ROP	CW
039/1	040/1	041/1	042/1	043/1	044/1	045/1	046/1	047/1	048/1	049/1	050/1	051/1	052/1	053/1	054/1	055/1	056/1	057/1	058/1	059/1	060/1	061/1	062/1	063/1

NR	DATA	REWIZJA
00		.

UWAGI !

LEGENDA

CA-SAP	Centrala alarmowa BMZ Integral C1
000/0	Nr elementu adresowalnego w pętli dozorowej / nr pętli dozorowej
CW	Wielokryterilowa czujka dymu i temperatury CUBUS MTD 533 instalowana w gniezdzie adresowalnym USB 501
ROP	Analogowy ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545
MS	Moduł kontrolno-sterujący 3wej/1wyj, BA OI3
SW	Sygnalizator opt-akust, SA-K7
CA-ODDYM	Centrala oddymiania RZN 4402-K D+H
	Siłownik zębatkowy ZA 101/1000
PA	Przycisk alarmowy oddymiania RT-42
PP	Przycisk przewietrzania LT43U SD
	Przycisk przewietrzania LT43U SD
	Przewody pętli dozorowych - YnTKSY ekw 1x2x0,8mm2
	Przewody linii sygnalizatorów - HTKSH PH90 1x2x1mm2
	Przewody linstalacji oddymiania grawitacyjnego
	Przewody zasilania 230V - HDGs 3x1,5mm2

rs-system sp z o. o.

Instalacje teletechniczne elektroenergetyczne
www.rs-system.pl
e-mail: biuro@rs-system.pl

Biuro: 02-495 Warszawa Ursus
Pl. Czerwca 76 nr 2 p. 18
tel.: (22) 478 35 10; 478 34 21
fax.: (22) 478 25 81

OBIEKT:
OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W ŁUPKACH DZ. 52/1

TEMAT:
INSTALACJA SAP

Projektował
Robert Szczerkowski Wa-780/91
Paweł Marzęta
Paweł Potępski
Leszek Saczuk

Weryfikacja
mgr inż. Bronisław Domlńczak St-630/83

Rysunek
Schemat ideowy instalacji SAP

Data 11.2009r.
Skala 1/100
Etap PW

Klient	Projekt	Branża	Numer	Rewizja
	SAP	TEL	05	00