



UWAGA:

1. Instalacje odgromową wykonać drutem FeZn śr. 8mm.
2. Przewody odprowadzające prowadzić podtynkowo lub w rurkach ochronnych do wys. 2m nad poziom gruntu
3. Podłączyć do zwodów wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu.
4. Wszystkie nie metalowe elementy budowlane wystające ponad powierzchnię budynku zabezpieczyć iglicami i podłączyć do instalacji odgromowej.
5. Złącza kontrolne montować na wysokości 2.2m na powietrzną gruntu lub w puszkach izolowanych

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU PRZY AL. TURYSTÓW			SKALA: 1:200
				DATA: 2009
TYTUŁ OPRACOWANIA	INSTALACJA ODGROMOWA			NR RYS: 14
OPRACOWAŁ	mgr inż. KINGA ŁUKASIEWICZ			
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR FILIMONUK	SUW 19/83		
SPRAWDZIŁ	inż. JAN KRAJEWSKI	SUW 116/83		
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	