ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY IZOLACYJNE

przyjęty wariant - 6szt./m²



pas krawędziowy - 7szt./m²



Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.
Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.
Należy stosować metalowe łączniki.
Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

Pracownia Audytorska
inż. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św.
tel.fax. (041) 265 24 64

Numer rys.: S2

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Opracował:	inż. Łukasz Giez	------	
Opracowała:	mgr inż. arch. Katarzyna Bernaciak - Rupart	------	

Branża: Architektura

Inwestor: ZARZĄD POWIATU W PISZU, PL. DASZYŃSKIEGO 7, 12-200 PISZ

Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM - NIDZIE ul. POLNA 2

Data opracowania projektu : WRZESIEŃ 2009

Rodzaj projektu:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
"BUDOWA KOTŁOWNI
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM - NIDZIE"

Temat: SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA ŚCIAN

Stadium: PBW