

272.1.2013

Pisz, 16 kwietnia 2013 r.

-WYKONAWCY-

Dot. przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę Muzeum Michała Kajki w Ogródku zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu informuje, że 12 kwietnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

„W związku z prowadzonym przetargiem na Remont i przebudowę Muzeum Michała Kajki w Ogródku proszę o wyjaśnienie:

- 1. Proszę o wyjaśnienie czy remont zakłada pokrycie dachu nową dachówką holenderką przedmiar poz. Nr 183 czy ma być to dachówka z rozbiórki co zakłada załączony projekt (Zał. Nr 12 do SIWZ (4)). Jeżeli ma być to dachówka z rozbiórki to skąd ma być pozyskana.*
- 2. Proszę o skonkretyzowanie na czym ma polegać wentylacja typu „z” poz. Nr 22*
- 3. Czy istnieją jakieś wymogi odnośnie kominka poz. Nr 105.”*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 1:

Zamawiający informuje, że dach ma być pokryty nową dachówką typu Holenderka esówka w kolorze ceglastym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 2:

Idea "Zetki" polega na ograniczeniu dopływu zimnego powietrza z zewnątrz do kotłowni.

Wysokość pionowego odcinka "Zetki" nie powinna być mniejsza od 60cm i w miarę możliwości odcinek ten powinien być ocieplony.

Wykonanie: wmurować w ścianę zewnętrzną kotłowni rurę kanalizacyjną z PCV śr. 160 z dwoma kolankami na końcach w kształt litery Z- zakończyć kratkami wentylacyjnymi.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 3:

Wymogi odnośnie kominka: moc około 7KW, wolnostojący, żeliwny obudowany kaflami, drzwiczki kominka z szybą.

Dyrektor Muzeum
/-/ mgr Wojciech Kass