



UWAGA;

W trybie pracy 1 kotła zawory odcinające na zasilaniu i powrocie kotła niepracującego powinny być w pozycji zamkniętej

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach	SKALA: schem.	
		DATA: 11.2009 r.	
TYTUŁ OPRACOWANIA	Schemat technologiczny kotłowni	NR RYS.: 1	
PROJEKTANT	mgr inż. Alina Balunowska	SUW -19/86	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Balunowski	SUW -106/85	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS