



Legenda:

- Sterownik
- Pompa (Q=22 m3/h przy p = 9 bar za pompą)
- Zróżnice
 - Sektorowy z gumową donicą ø14; R 30m; 20m3/h; 6,0bar
- Rurociągi
 - PE-HD / PN10 ø90
 - PE-HD / PN10 ø75
 - Przewód sterujący YKY 2*1,5mm²
 - Zawór kulowy
 - MVR 2”Elektrozawór mosiężny

USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. ZAKŁAD I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski 19–400 Olecko ul.Batorego 21/4				
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.				
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.				
Projektant :		Współpraca :		Sprawdzający :
Skala:	Branża sanitarna	Nazwa rysunku: Schemat instalacji nawodnienia boiska	Data: 12.2013.	Nr arkusza: 5