

## **- WYKONAWCY-**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz informuje, że 19 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

**„Dot. Przetargu pn. Zadanie nr 2 „Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”**

### **Pytanie 1**

W załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zamawiający opisuje podłogę sportową jako rozwiązanie systemowe składające się deski bukowej sportowej warstwowej trójlamelowej gr. 15 mm o wymiarach 2200mmx207x15 mm opartej na płycie OSB gr 10 mm, legarach z drewna iglastego o przekroju 16mmx50mm oraz folii izolacyjnej. Podane wymiary deski sportowej oraz legarów wskazują jednoznacznie na rozwiązanie systemowe firmy Barlinek o nazwie Sport Extreme.

Tym samym Zamawiający spowodował sytuację w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Informujemy, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jest zobowiązany przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 tejże ustawy, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zdaniem Naszym w okolicznościach faktycznych sprawy, na podstawie w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012 sygn. Akt. KIO/KD 14/12 można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że powyższy opis podłogi sportowej opierający się na rozwiązaniu technologicznym konkretnego, jedyne go producenta, narusza wskazane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 Prawo Zamówień Publicznych który mówi, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Taką normą jest norma PN EN 14904, która precyzuje wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane obecnie podłogom sportowym.

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien jest zamieścić zapis „lub równoważny”. W świetle przedstawionych faktów przymiotnik „równoważny” traci na znaczeniu ponieważ przy tak określonych parametrach co do nawierzchni oraz certyfikacji, warunki przetargowe spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt.

Wnosimy zatem o przeanalizowanie postanowień SIWZ i dopuszczenie do udziału podłóg innych producentów i przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP umożliwiając przeprowadzenie postępowanie zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

**W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie systemowe spełniające wszystkie wymogi normy PN EN 14904 składające się z folii izolacyjnej, podkładki elastycznej, legarów ułożonych krzyżowo w rozstawie 500 mm, drewnianej ślepej podłogi oraz warstwy wierzchniej składającej się z panela sportowego bukowego gr 14 mm?**

Opisany przez nas system w przeciwieństwie do proponowanego w Specyfikacji Technicznej posiada drewnianą ślepą podłogę, która znacząco wpływa na użytkowanie posadzki sportowej poprzez rozkładanie obciążenia na większą powierzchnię a tym samym zwiększa jej mobilność oraz wytrzymałość. Kolejnym aspektem przemawiającym za naszym systemem jest warstwa użytkowa jego nawierzchni, która wynosi 3,5 mm czyli jest o 15% grubsza niż w proponowanej przez Zamawiającego desce. Im grubsza wierzchnia warstwa użytkowa tym jest dłuższy okres żywotności posadzki sportowej ze względu na ilość renowacji. W tym przypadku jest to minimum jedna renowacja więcej!

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie to prosimy o wskazanie podłogi równoważnej do zaprojektowanej!"

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści SIWZ, z wyjątkiem grubości deski sportowej bukowej. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR PZEASiP w Pieszce  
/-/ mgr Dorota Darda