

Pisz, 27.07.2015r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Pisz
ul. Czerniewskiego 6
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

- WYKONAWCY -

PZD.3210.10-1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz zlokalizowanego na działce o nr geod. 1122 położonej w Pisz przy ulicy Czerniewskiego 6”.

Nr sprawy: **PZD.3210.10.2015**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W projekcie branży sanitarnej są 2 kurtyny powietrzne nie ma natomiast ich w przedmiarze robót sanitarnych. Proszę o wyjaśnienie czy ich dostawa i montaż są objęte niniejszym zamówieniem ?

Odpowiedź 1: TAK – dostawa i montaż 2 kurtyn powietrznych jest objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiar robót i formularz kosztorysu ofertowego po modyfikacji (dot. branży sanitarnej) został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz

Pytanie 2: W projekcie branży sanitarnej jest ujętych 7 podgrzewaczy podumywalkowych wody, nie są ujęte w przedmiarze robót sanitarnych. Proszę o wyjaśnienie czy ich dostawa i montaż są objęte niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź 2: TAK – dostawa i montaż 7 podgrzewaczy podumywalkowych wody jest objęty niniejszym zamówieniem. Zmiany zostały uwzględnione w przedmiarze robót i formularzu ofertowym po modyfikacji (branża sanitarna), zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz

Pytanie 3: Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze robót elektrycznych pozycja 97 występuje zerowy obmiar?

Odpowiedź 3: W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 97 powinno być 4 sztuki. Przedmiar robót i formularz kosztorysu ofertowego po modyfikacji (dot. branży elektrycznej) został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz

Pytanie 4: Proszę o podanie dokładnych wymiarów wylazów dachowych.

Odpowiedź 4: Wymiar wjazdu dachowego 78*98cm.

Pytanie 5: Czy wykonanie zadaszenia nad głównym wejściem do budynku należy do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 5: Zadaszenie nad głównym wejściem do budynku jest objęte niniejszym zamówieniem - w zestawieniu dachów – dach 5.1 o powierzchni 5,56 m².

Pytanie 6: Czy wykonanie pochylni przy głównym wejściu do budynku należy do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 6: Pochylnia przy głównym wejściu do budynku należy do przedmiotu zamówienia i ujęta jest w poz. Przedmiaru 181 do 188.

Pytanie 7: W przedmiarze robót budowlanych poz. 136 i 137 nie doliczono powierzchni pomieszczenia biurowego 1.8 w ilości 12,86m². Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 7: Pomieszczenie biurowe nr 1.8 o powierzchni 12,51m² ujęte jest w poz. 139 i 140 przedmiaru.

Pytanie 8: W projekcie wskazano wykonanie nadproży z belek IPE 160, natomiast w przedmiarze widnieje zapis: „(...) obsadzenie belek stalowych INP 180 mm”. Proszę o wyjaśnienie jakie belki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 8: Winno być osadzenie belek stalowych IPE 160.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszcu
mgr inż. Łukasz Skolimowski