

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Pisz
ul. Czerniewskiego 6
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

- WYKONAWCY -

PZD.3210.19-2.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK nr 63 – Turowo – Zawady od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły”

Nr sprawy: **PZD.3210.19.2015**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 1: Roboty będą prowadzone na działkach stanowiących własność Powiatu Piskiego, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz.
Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych zostało wniesione do Starostwa Powiatowego w Pisz.

Pytanie 2: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź 2: Cena oferty nie jest ceną ryczałtową. Zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie Umowy (§ 6 ust. 3) - wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym

Pytanie 3: D-M-00.00.00 Wymagania ogólne Pkt 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty wykonania mapy powykonawczej?

Odpowiedź 3: Nie. Zamawiający nie wymaga wykonania mapy powykonawczej.

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w trakcie projektowania i wykonywania warstw bitumicznych będą obowiązywały Wytyczne Techniczne WT-2010?

Odpowiedź 4: Tak – przy realizacji zamówienia będą miały zastosowanie Wytyczne Techniczne WT-1 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2 2010 dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 5: Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty zakupu nowych materiałów tj. studni, zaworów, kratek?

Odpowiedź 5: Nie. Konieczność regulacji pionowej studzienek dla kratek ściekowych wynika ze zmiany niwelety po ułożeniu warstwy ścieralnej.

Pytanie 6: Zgodnie ze specyfikacją D-04.04.02 pkt 2.2 należy wbudować kruszywo łamane, którego procentowa zawartość ziarn łamanych powinna wynosić co najmniej 50%. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy dopuści do wykonania poboczy z kruszywa łamanego, kruszywo o stopniu przekruszenia C 50/30.

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuści do uzupełnienia poboczy kruszywo o stopniu przekruszenia C 50/30.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszcu

mgr Wiesław Wasilewski