







-  ZK-1 istniejący uziom otokowy wraz z przewodami uziemiającymi pozostaje bez.
-  istn. zwody niskie i istnowy odprowadzające z drutu DFeZn fi 8mm ułożone na wspornikach naciagowych na dachu i odstępowych wbijanych na ścianie - nie podlegają przebudowie
-  proj. zwody niskie z drutu DFeZn fi 8mm ułożone na dachu na wspornikach klejonych
-  połączenia skręcane
-  maszty odgromowy 3m mocowany na uchwytach ściennych
-  maszty odgromowy 3m z podstawą betonową

**SPIS NORM:**

PN-EN 62305-1:2011  
Ochrona odgromowa – część 1. Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2008  
Ochrona odgromowa – część 2  
Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011  
Ochrona odgromowa – część 3  
Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4:2011  
Ochrona odgromowa – część 4  
Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Investor: I liceum Ogólnokształcące w Pisz  
im.Bojowników o Polskość Mazur  
ul.Generała Sikorskiego 15  
12-200 Pisz

Inwestycja:

Przebudow (modernizacja) bazy dydaktyczno-sportowej sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bojowników o Polskość Mazur w Pisz

Adres:

dz.nr 498/16  
12-200 Pisz,gm.Pisz

Przedmiot:	Rzut dachu- Instalacja odgromowa
Faza:	Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOII/B nr ewid. WAM/IE/0364/01	
Asystent projektanta:	mgr inż. Piotr Bogdan	

Data: 12.2017	Skala: 1:100/A3-700	Numer rysunku: <b>E-3</b>	Rewizja: --
------------------	------------------------	------------------------------	----------------