

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m] AIIIN ø14	AIIIN ø20	AIIIN ø28	Uwagi
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]				
Element: PRZYCZÓŁEK								Wykonać 2 szt.
1	ø20	6830	53	106		723,98		
2	ø28	7030	43	86			604,58	
3	ø20	5665	43	86		487,2		
4	ø14	8660	97	194	1680,04			
5	ø20	8660	42	84		727,44		
6	ø14	1365	98	196	267,54			
7	ø14	3810	43	86	327,66			
8	ø14	4600	76	152	699,2			
9	ø14	2375	38	76	180,5			
10	ø14	1615	28	56	90,44			L średnie
11	ø14	4195	38	76	318,82			
12	ø28	550	16	32			17,6	
13	ø20	8840	40	80		707,2		
14	ø20	1400	116	232		324,8		
15	ø14	4975	32	64	318,4			L średnie
16	ø14	4810	54	108	519,48			L średnie
17	ø14	3290	28	56	184,24			L średnie
18	ø14	1740	12	24	41,76			
19	ø20	6925	4	8		55,4		
20	ø14	3020	10	20	60,4			
21	ø14	6830	65	130	887,9			
22	ø28	9315	12	24			223,56	
23	ø14	8700	2	4	34,8			
Długość ogólna wg średnic				[m]	5611	3026	846	
Masa 1 m pręta				[kg]	1,208	2,466	4,834	
Masa prętów wg średnic				[kg]	6778,09	7462,12	4089,56	
Masa całkowita				[kg]	18329,8			

Beton: B30 (C25/30) V = 2x84m3=168m3

Stal zbroj.: AIIIN G = 18329,8 kg

UWAGA:

1. Pręty wymiarowane osiowo, długości prętów sumaryczne
2. Haki wg normy PN–91/S–10042
3. Wymiary podano w milimetrach
4. Wymiary i zbrojenie wnęki na dylatacje dostosować do wybranego urządzenia
5. Drugi przyczółek stanowi odbicie lustrzane
   otulina od strony gruntu – 7cm
   otulina od strony przęsła – 5cm

INWESTOR:	WYKONAWCA:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6 12-200 Pisz	"MILMOST" Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska ul. Armii Krajowej 2/5 05-870 Błonie biuro@milmost.com

Stadium: Projekt Wykonawczy	Zamierzenie budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże		
Branża: mostowa	Tytuł rysunku: MOST PRZEZ RZEKĘ PISA. Zbrojenie przyczółków.		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Lesław Milewski	93/DOŚ/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Marta Milewska	MAZ/0442/PWOM/13	
Data opracowania: 12-2016	Skala: 1:25	Nr rys.: 08	Rewizja: 00