

Pisz, dnia 05 lipca 2019

- WYKONAWCY -

PZD.3210.8-2.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże”

Nr sprawy: **PZD.3210.8.2019**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pieszem, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Przedmiar poz. 28 – wg opisu pozycji warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego, natomiast wg SST i PB z asfaltu lanego. Prosimy o określenie właściwego materiału.

Odpowiedź nr 1

Warstwę wiążącą nawierzchni na obiekcie mostowym należy wykonać zgodnie z danymi projektu części mostowej, czyli z asfaltu twardolanego – zgodnie ze specyfikacją techniczną M.15.03.02a "Nawierzchnie z asfaltu twardolanego – warstwa wiążąca."

W pozycji nr 28 kosztorysu ofertowego części mostowej, należy wycenić wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, grubość warstwy 4,5 cm, powierzchnia 149 m², wymagania techniczne wg SST M.15.03.02a.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie SST balustrad typu „Olsztyńskiego”.

Odpowiedź nr 2

Załączono.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadane pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pieszem

mgr inż. Leszek Skolimowski