

Pisz, dnia 05 lipca 2019

- WYKONAWCY -

PZD.3210.8-4.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże”

Nr sprawy: **PZD.3210.8.2019**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Kosztorys ofertowy przebudowa mostu poz. 49 zakłada M.20.01.29 wykonanie umocnień brzegów rzeki materacami faszynowo – kamiennymi w ilości 1187,50 m². Proszę o wskazanie grubości całkowitej jaką powinien mieć materac faszynowo – kamienny wody górnej i oddzielnie jaką grubość powinien mieć materac wody dolnej.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie ze specyfikacją M.20.01.29, cyt. „grubość materaca faszynowego 24 – 30 cm”.

Pytanie nr 2

Kosztorys ofertowy przebudowa mostu poz. 49 zakłada M.20.01.29 wykonanie umocnień brzegów rzeki materacami faszynowo – kamiennymi w ilości 1187,50 m². Proszę o informację jaki wymiar powinna mieć siatka z kieszek faszynowych ułożona jako dolna warstwa i jako górna siatka. Czy 1x1 m jest właściwym założeniem?

Odpowiedź nr 2

Wymiarem podstawowym siatki z kieszek faszynowych jest 1x1 m, jednak Wykonawca w PZJ (Program Zapewnienia Jakości) może zaproponować inny wymiar i uzyskać akceptację nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 3

Kosztorys ofertowy przebudowa mostu poz. 49 zakłada M.20.01.29 wykonanie umocnień brzegów rzeki materacami faszynowo – kamiennymi w ilości 1187,50 m². Proszę o podanie szerokości materacy faszynowo – kamiennych na odcinku wody górnej i oddzielnie szerokości materacy na odcinku wody dolnej.

Odpowiedź nr 3

Szerokość materacy faszynowo – kamiennych wynosi 4,75 m z uwzględnieniem naturalnego pochylenia istniejących brzegów rzeki.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadanego pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. Leszek Skolimowski