

Pisz, dnia 05 lipca 2019

- WYKONAWCY -

PZD.3210.8-6.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże”

Nr sprawy: **PZD.3210.8.2019**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Branża mostowa – proszę o informację, czy siły podane przy łożyskach są siłami obliczeniowymi czy charakterystycznymi.

Odpowiedź nr 1

Wskazane w dokumentacji siły są wartościami charakterystycznymi.

Pytanie nr 2

Branża mostowa – proszę o podanie sił poziomych oraz przesuwów jakie mają spełniać łożyska.

Odpowiedź nr 2

Przesuwy łożysk w kierunku podłużnym:

- podpora 1: +/- 30 mm,
- podpora 2: 0 mm – łożysko stałe.

Przesuwy w kierunku poprzecznym: +/- 30 mm.

Siła pozioma charakterystyczna dla łożyska stałego i jednokierunkowo przesuwnych – 183 kN.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadane pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz
[Podpis]
mgr inż. Leszek Skolimowski