

Pisz, dnia 5 czerwca 2020

- WYKONAWCY -

PZD.3210.7-2.2020

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na:

**ZADANIE NR 3:** Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagielly w Pisz od km 0+004,16 do km 0+655,29.

Nr sprawy: PZD.3210.7.2020

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej zakłada zastosowanie studni betonowych DN 1000 – 13 szt. i DN 1500 – 3 szt. Producent studni betonowych zwraca uwagę, że studnie betonowe: S14, S13, S12, S10, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, które zaprojektowano jako studnie DN 1000 są zbyt małe żeby umieścić w nich rury o średnicy DN 630 i DN 500, ponieważ powoduje to nadmierne osłabienie ścian studni. Prosimy o przeanalizowanie czy prawidłowo dobrano średnice studni betonowych DN 1000 do wskazanego przekroju rur DN 630 i DN 500. Prosimy o informację czy Zamawiający zamieni studnie betonowe DN 1000 na DN 1200 zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź nr 1**

Tak, należy zmienić projektowane studnie betonowe DN 1000 na studnie betonowe DN 1200.

Zamawiający dołącza zmodyfikowany przedmiar robót – branża sanitarna i zmodyfikowany kosztorys ofertowy – branża sanitarna.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadane pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca DYREKTORA  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pisz

*mgr Wiesław Wasilewski*