

Pisz, dnia 18 września 2020

- WYKONAWCY -

PZD.3210.10-1.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 - odcinek Lipińskie - Skarżyn.

Nr sprawy: **PZD.3210.10.2020**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Według projektu podbudowę zasadniczą jezdni i zjazdów należy wykonać z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm zawierającej 50% kruszywa łamanego, natomiast według SST D-04.04.00. pkt 2.3.3 Tablica 1 dla KR1-2 na podbudowę zasadniczą należy użyć mieszankę kruszywa C90/3. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej na jezdni głównej i zjazdach należy użyć mieszanki C50%, tak jak w projekcie.

Odpowiedź nr 1

Tak /zgodnie z projektem i poz. 36 i 37 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego/, do wykonania podbudowy zasadniczej jezdni i zjazdów należy użyć kruszywa naturalnego frakcji 0 – 31,5 mm zawierającej 50% kruszywa łamanego.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czyj jest materiał z wycinki drzew. Jeżeli materiał stanowi własność Zamawiającego, prosimy o określenie odległości odwozu.

Odpowiedź nr 2

Właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew jest Wykonawca. Szacunkową wartość pozyskanego drewna należy uwzględnić w pozycjach 3 ÷ 7 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że pobocze należy wykonać z mieszanki żwirowej o uziarnieniu 0-40 mm?

Odpowiedź nr 3

Tak /zgodnie z SST D-05.01.03 pkt 1.3/.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przewidziany czas pielęgnacji roślin wynosi jeden rok?

Odpowiedź nr 4

Tak /zgodnie z SST D-08.05.01 pkt 5.3.4/.

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy?

Odpowiedź nr 5

Tak.

Pytanie nr 6

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź nr 6

Tak.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadanego pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. Łukasz Skolimowski