

Olsztyn, dnia 08 kwietnia 2020 r.

Jarosław Kaczor  
Zastępca Dyrektora Oddziału

O.OL.Z-3.4340.13.2020.2.UT

Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

Na adres pełnomocnika:  
Maciej Białoszewski  
DROMACC  
07-410 Ostrołęka  
Ul. Goworowska 31a/5

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2020 r. PISZ/GDDKiA/11/2020 w sprawie uzgodnienia projektowanych konstrukcji dla inwestycji pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przesyła następujące uwagi do konstrukcji:

1. Należy wskazać Gi - brak badań podłoża gruntowego i określenia grupy nośności podłoża Gi uniemożliwia ocenę proponowanej konstrukcji, jako właściwej.
2. Kostki kamiennej nie osadza się bezpośrednio w betonie, należy zastosować podsypkę żwirowo-cementową lub cementowo-piaskową.
3. Należy zastosować odpowiednie oznaczenia dla kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
4. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać z kruszywa C90/3.
5. Pobocza gruntowe należy projektować zgodnie z warunkami technicznymi.

Jednocześnie informuję, że warunki i uwagi wskazane w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. znak: O.OL.Z-3.4340.13.2020.1.UT są nadal wiążące.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

*inż. Jarosław Kaczor*

Do wiadomości:

- I-4, Rejon w Etku- skan
- aa.

Przygotowała: Małgorzata Moszczyńska tel. (89) 521-28-78 [mmoszczyńska@gddkia.gov.pl](mailto:mmoszczyńska@gddkia.gov.pl)

**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521-28-00  
fax: (89) 527 23 07

[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)  
e-mail: [sekretariat\\_olsztyn@gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl)