

Pisz, dnia 3 grudnia 2020

- WYKONAWCY -

PZD.3210.13-3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.

Nr sprawy: **PZD.3210.13.2020**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz modyfikuje treść udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 16 wykonawcy w piśmie znak: PZD.3210.13-1.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. i aktualna – ostateczna odpowiedź brzmi:

Pytanie nr 16

Zgodnie z załączoną do dokumentacji przetargowej SST D.04.04.02 „PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE” pkt 2.1. materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

W związku z powyższym zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z materiału w postaci kruszywa łamanego uzyskanego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków powszechnie stosowanego w budownictwie drogowym. Ponadto nadmieniamy, że takie rozwiązanie znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź nr 16

Tak – Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego uzyskanego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadane pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. Leszek Skolimowski