

Pisz, dnia 3 grudnia 2020

- WYKONAWCY -

PZD.3210.13-4.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.

Nr sprawy: **PZD.3210.13.2020**

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania – Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, działając w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 2 z dnia 02.12.2020 r. Zamawiający wskazał, że cyt.: „Konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 1867N oraz drogi krajowej Nr 16 należy zaprojektować zgodnie z aktualnym katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA. Jednak docelowo, na etapie przygotowania projektu budowlanego, konstrukcję nawierzchni drogi krajowej Nr 16 należy uzgodnić z GDDKiA”

W związku z tym, zwracamy się o potwierdzenie że Zamawiający do wykonania warstw bitumicznych w drodze głównej i na zjazdach dopuści do stosowania następujące rodzaje asfaltów;

- do warstwy wiążącej – asfalt zwykły 35/50, 50/70
- do warstwy ścieralnej - asfalt zwykły 50/70

Odpowiedź nr 1

Dokumentacja przetargowa stanowi nierozdzielalną całość i jeśli katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA nie rozstrzyga o rodzaju asfaltu to jest to rozstrzygnięte w SST – 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i SST – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad. W umowie § 17 pkt 3 mowa jest o karze 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, natomiast w gwarancji jakości jest zapis: Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, jednak nie mniej niż 5 000 zł, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź nr 2

Obowiązującym jest zapis projektu umowy – 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi równa się z okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę

Odpowiedź nr 3

Tak

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadane pytania i udzielonej odpowiedzi – termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz

mgr inż. Leszek Skolimowski