

Adrian Zajaczkowski

Od: "techniczny pecpisz.pl" <techniczny@pecpisz.pl>
Do: <adrian.zajaczkowski@powiat.pisz.pl>
Wysłano: 1 marca 2018 14:35
Temat: narada koordynacyjna 01.03.2018 r

Dzień dobry.

Po przeanalizowaniu spraw (tematów) zgłoszonych na naradę koordynacyjną w dniu 01.03.2018 roku informuję, o następujących ustaleniach dotyczących sprawy 63.2018 Pisz 2 ul. Lipowa.

W miejscu skrzyżowania prowadzonych instalacji z sieciami ciepłowniczymi (w planowanym obszarze prac występują sieci ciepłownicze o średnicy DN 100 i DN 50) w odległości 1 metra od sieci dopuszcza się tylko prace ziemne wykonywane ręcznie, nie dopuszcza się prac prowadzonych sprzętem mechanicznym. Należy zachować określone przepisami prawa odległości prowadzonej instalacji od istniejących sieci oraz w przypadku zbliżenia zabezpieczyć skrzyżowania z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po odkryciu sieci ciepłowniczych preizolowanych lub kanałowych należy skontaktować się z PEC Pisz, zaś przed zasypaniem wykopu wykonawca musi zgłosić wykonane prace do odbioru przez pracowników PEC. W przypadku nie zgłoszenia prac do odbioru, zastrzegamy możliwość wykonania odkrywki kontrolnej skrzyżowań na koszt Inwestora. Wszelkie koszty naprawy sieci ciepłowniczych spowodowane przez wykonawcę poniesie Inwestor.

Wojciech Kanarek Gł. Sp. d/s Technicznych

12-200 PEC Pisz ul. Jagodna 1c

Telefon 87-423 28 79