

Pisz, dnia 14 października 2021 r.

– Wykonawcy –

PZD.3211.17/1.2021.ZK

Dotyczy: „ Obsługa laboratoryjna dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”.

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania — Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3. w wymaganiach dotyczących potencjału technicznego Zamawiający wymaga, żeby kierownik zespołu obsługi laboratoryjnej posiadał wykształcenie wyższe o profilu konstrukcyjno-drogowym. Prosimy o uzasadnienie dlaczego Zamawiający wyklucza na tym stanowisku osoby o profilu drogowym. Prosimy o zmianę zapisu na „wykształcenie wyższe o profilu drogowym lub konstrukcyjno-budowlanym”.

Odpowiedź nr 1:

Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający zmienia zapis na „wykształcenie wyższe o profilu drogowym lub konstrukcyjno-budowlanym”.

Pytanie nr 2:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 1 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu i zasypek”. Prosimy o dołączenie SST lub wyszczególnienie jakie badania należy wykonać.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z Normą PN-S-02205:1998

Pytanie nr 3:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 3 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Stopień zagęszczenia (sonda dynamiczna)”. Prosimy o podanie do jakiej głębokości należy wykonać badanie.

Odpowiedź nr 3:

Badanie należy wykonać do maksymalnej głębokości 6 m.

Pytanie nr 4:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 4 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Nośność metodą VSS”.

Prosimy o sprecyzowanie czy zapewnienie przeciwwagi jest po stronie wykonawcy obsługi laboratoryjnej czy wykonawcy robót budowlanych? Z uwagi na krótki czas na realizację zlecenia (24h) wykonawca może mieć problem z zorganizowaniem (wynajęciem) obciążenia.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający zapewnia przeciwwagę do badań metodą VSS dla wskazanej ilości badań. Na wypadek jednak nieprzewidzianych zdarzeń losowych (awarii sprzętu bądź podobnych), Wykonawca skalkuluje w ramach ceny ofertowej, wykorzystanie własnego obciążenia do przeciwwagi dla wykonania 20% z ilości zakładanych badań metodą VSS. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do poinformowania Wykonawcy, z tygodniowym wyprzedzeniem o konieczności zorganizowania własnej przeciwwagi, na okres oraz zakres badań wskazany wówczas przez Zamawiającego, nieprzekraczający jednak 20% z ilości wszystkich badań metodą VSS.

Pytanie nr 5:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 5 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Badanie właściwości kruszyw do podbudowy”.

Prosimy o dołączenie SST lub wyszczególnienie jakie badania należy wykonać.

Odpowiedź nr 5:

W ramach badań właściwości kruszyw do podbudowy należy przeprowadzić następujące badania:

- Badanie uziarnienia
- Oznaczenie wskaźnika piaskowego
- Oznaczenie wskaźnika przekruszenia

Badania wykonać wg PN-EN 933-1, PN-EN 933-5, PN-EN 933-8

Pytanie nr 6:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 7 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Wytrzymałość na ściskanie”.

Na ilu próbkach należy wykonać badanie? Czy badana będzie tylko wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach czy również po 7 dniach? Prosimy o dołączenie SST.

Odpowiedź nr 6:

Badanie należy wykonać na 3 próbkach.

Pytanie nr 7:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 8 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Weryfikacja recept”.

Czy weryfikacja ma być tylko weryfikacją merytoryczną czy należy zaroby próbne oraz komplet badań Prosimy o sprecyzowanie jakie badania należy wykonać lub dołączenie SST.

Odpowiedź nr 7:
Weryfikacja tylko merytoryczna.

Pytanie nr 8:
W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 9 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Wytrzymałość na ściskanie”.
Na ilu próbkach należy wykonać badanie? Czy badana będzie tylko wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach czy również po 7 dniach? Prosimy o dołączenie SST.

Odpowiedź nr 8:
Badanie należy wykonać na 3 próbkach.

Pytanie nr 9:
W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 10 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Weryfikacja recept”.
Czy weryfikacja ma być tylko weryfikacją merytoryczną czy należy zaroby próbne oraz komplet badań. Prosimy o sprecyzowanie jakie badania należy wykonać lub dołączenie SST.

Odpowiedź nr 9:
Weryfikacja tylko merytoryczna.

Pytanie nr 10:
W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 13 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Zawartość wolnych przestrzeni”.
Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy również skalkulować badanie gęstości oraz gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Odpowiedź nr 10:
Zamawiający potwierdza, w tej pozycji należy skalkulować również badanie gęstości oraz gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pytanie nr 11:
W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 14 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Odporność na deformacje trwałe”.
Prosimy o sprecyzowanie czy badanie należy wykonać w aparacie małym czy dużym. Prosimy o dołączenie SST.

Odpowiedź nr 11:
Badanie należy wykonać na małym aparacie, zgodnie z PN-EN.

Pytanie nr 12:
Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 15 Zamawiający jako nazwę badania wpisał „Weryfikacja recept”.
Czy weryfikacja ma być tylko weryfikacją merytoryczną czy należy zaroby próbne oraz komplet badań? Prosimy o sprecyzowanie jakie badania należy wykonać lub dołączenie SST.

Odpowiedź nr 12:

Weryfikacja tylko merytoryczna.

Pytanie nr 13:

W Kosztorysie Ofertowym pod pozycją 17 Zamawiający jako ilość podał 10 km oraz założył wykonanie badania tylko dla jednego pasa.

Długość odcinka jest mniejsza od długości projektowanej. Prosimy o potwierdzenie, że podane ilości są poprawne.

Odpowiedź nr 13:

Podane ilości są poprawne.

Pytanie nr 14:

W projekcie umowy w §6 ust. 1. b) Zamawiający definiuje wysokość kar umownych za opóźnienie w stawieniu się na miejscu wykonywania badań w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę.

Zastosowanie kar umownych w tej wysokości jest niewspółmierne do zaistniałego zdarzenia. Prosimy o dostosowanie wymiaru kar umownych do reguł rynkowych (0,01%) oraz doprecyzowanie, że dotyczy to tylko sytuacji za które odpowiada bezpośrednio wykonawca. W zamówieniu na roboty budowlane kara umowna została zdefiniowana przez Zamawiającego jako 0,1% za dzień zwłoki. Ustalenie kary umownej na poziomie 1% powoduje, że za opóźnienie nawet o jedną minutę wykonawca może zapłacić karę przewyższającą koszt badań zleconych do wykonania w danym dniu.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający zmienia treść §6 ust. 1. b) na:

„za każdą dobę opóźnienia w stawieniu się na miejscu wykonywania badań, potwierdzoną notatką Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, w odniesieniu do ustalonego czasu w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.”

Dotyczy to tylko sytuacji, za które odpowiada bezpośrednio wykonawca badań.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszku

mgr inż. Leszek Skolimowski

Sporządził:

Krzysztof Zadroga – Kierownik Działu Technicznego
tel.: 516 187 244; 516 187 245
e-mail: k.zadroga@pzd.pisz.pl