**Zasilenie z Tablicy TG**

5xLY16
w RL n/t

3N~50Hz 400/230V TN-S

L1,L2,L3 | N | PE | N

DILOS 63A

3xL301

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem | YDY2o5x4 w RL n/t | S303 C16A | P304 40A 30mA | 01 |
| Gn. siłowe 32A z wyłącznikiem | YDY2o5x6 w RL n/t | S303 C25A | P304 40A 30mA | 02 |
| Gn. szczelne n/t - obw.1 | YDY2o3x2,5 w RL n/t | S301 B16A | P302 25A 30mA | 03 |
| Gn. szczelne n/t - obw.2 | YDY2o3x2,5 w RL n/t | S301 B25A | P302 25A 30mA | 04 |
| Zasilenie sprężarki | YDY2o5x4 w RL n/t | K1 S504/4z +S505 | MZ20 6,3 STY DC2 63A DC2 32A | P304 25A 30mA | 05 |
| KS1- pom.18 | | | | |
| KS - kasety sterownicze podświetlane — KS2- pom.22 | | | | |
| KS3- pom.24 | | | | |
| Gn. szczelne n/t - obw.3 | YDY2o3x2,5 w RL n/t | S301 B16A | P302 25A 30mA | 06 |
| 24V | | S302 C3A | S301 C2A | 07 |
| Gn. szczelne n/t - pom.21 | YDY2o3x2,5 w RL n/t | S301 B16A | P302 25A 30mA | 08 |
| Zasil. wentyl.nadmuchu paleniska - pom.21 | YDY2o5x4 w RL n/t | MZ20 16A | P304 40A 30mA | 09 |
| Zasil. istn 3-faz. przepł.podgrz.wody - pom.19 | YDY2o5x4 w RL n/t | S303 B32A | P304 40A 30mA | 10 |
| Gn. szczelne n/t - zasil suszarki pom.nr 19 | YDY2o3x2,5 w RL n/t | S301 B16A | P302 25A 30mA | 11 |
| Oświetlenie pom. nr 19 | | S301 C6A | P304 25A 30 mA | 12 |
| Oświetlenie pom. nr 21 | | S301 C6A | | |
| Oświetlenie zewnętzrne | | S301 C6A | | |

pom.nr 18

XL3 160 4R
metalowa n/t

**T-3**

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania

Układ sieci TN-C-S 400/230V

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr rysunku E-6 | Nr str. | Temat | *Remont budynku Warsztatów Szkolnych w Białej Piskiej* | Autorzy | *mgr inż. Piotr Ciotrowski* | Nr. upr.SUW-105/88 |
| | | Inwestor | *Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej ul.Sienkiewicza 11* | | | Branża: ELEKTRYCZNA |
| | | Rysunek | ***Schemat ideowy zasilania - tabl. "T1"*** | | | Faza: PROJEKT BUDOWLANY |
| | | SKALA 1:75 | Data 2008 | | | |

*Projektowanie i Usługi Inwestorskie*
*mgr inż. Piotr Ciotrowski*
*12-200 Pisz*
*ul. Czerniewskiego 1/43*
tel.fax (087) 423 00 45