

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy realizacji robót dotyczących budowy garażu oraz
zagospodarowania terenu wokół budynków biurowych
Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1
(działka o nr geod. 498/15)**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę garażu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków biurowych Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W granicach opracowania oprócz przedmiotowego budynku byłego internatu znajduje się:

- jednokondygnacyjny budynek gospodarczy;
- zespół 7 garaży jednokondygnacyjnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pobliżu przedmiotowego budynku przebiega linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadki z wysokości:
 - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – prace przy termoizolacji budynku, roboty dekarские, prace przy wykonywaniu instalacji odgromowej itp.;
- b) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

- w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym może wystąpić konieczność prowadzenia robót w temperaturze poniżej -10°C ;
- c) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - 3,0 dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV – roboty przy wykonywaniu schodów głównych i klatki schodowej przy ścianie szczytowej budynku.

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed każdorazowym rozpoczęciem wykonywania robót wymienionych w pkt. 4 lub robót nie ujętych w pkt. 4, a mogących wystąpić w przypadku np. zmiany przewidywanej technologii i organizacji budowy, należy przeprowadzać szczegółowy instruktaż pracowników mających wykonywać te prace. Instruktaż powinien przeprowadzić kierownik budowy, kierownik robót lub inna upoważniona przez kierownika budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.

Kierownik budowy powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej wynikające z odpowiednich przepisów oraz charakteru wykonywanych robót. W przypadku powstania pożaru, awarii i innych zagrożeń powinny być zapewnione drogi ewakuacyjne zapewniające szybką i sprawną ewakuację. Drogi te powinny być uwzględnione przy opracowaniu projektu technologii i organizacji budowy oraz przy sporządzaniu „planu bioz”.