

Or.272.1.4.2011

-WYKONAWCY-

Dotyczy wykonania klimatyzacji pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz
przy ul. Warszawskiej 1

Informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ dot. wykonania klimatyzacji pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1, o następującej treści:

*„W związku z wszczętym postępowaniem przetargowym na wykonanie klimatyzacji poddasza w Państwa budynku zwracamy się z zapytaniem czy dopuszcza się zastosowanie innego systemu klimatyzacyjnego niż podany w specyfikacji przetargowej tj. Systemu zbudowanego na rozdzielaczach nie na trójnikach o lepszych parametrach technicznych **COP**, **EER** niż zaproponowany w projekcie system J marki Fujitsu. Czy konieczne jest zastosowanie jednostki zewnętrznej z jednym wentylatorem sugeruje na to jednego producenta.*

Jednym z najważniejszych atutów systemu na rozdzielaczach jest zminimalizowane połączeń lutowanych do minimum tym samym jest dużo mniejsze ryzyko powstania nieszczelności w układzie chłodniczym, połączenia instalacji są maksymalnie w 1 lub 2 miejscach.”.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu klimatyzacyjnego o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych spełniających warunki SIWZ. System zbudowany na rozdzielaczach, a nie na trójnikach zmienia zakres rzeczowy SIWZ. Ze względu na ograniczone możliwości powieszenia jednostek zewnętrznych o wysokości wyższej niż 90cm, należy zastosować jednostki o wysokości max. do 90cm. Dopuszcza się zastosowanie jednostki zewnętrznej o więcej niż jednym wentylatorze.

Ponadto informuję, że na rynku polskim występuje kilku dystrybutorów urządzeń jednowentylatorowych o wydajności min. 15,2kW.

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki