

do obiegu  
sond gruntowych

PE63x6,8

PE63x6,8

"A"

Wykonać kanał wentylacji  
nawiewnej z rury PCV $\varnothing$ 150

Wentylacja typu „Z”

Uwaga:

przenieść zestaw hydroforowy  
z pomieszczenia kotłowni

Rozdzielacze instalacji c.o.  
Cu64x2,0

24 32 41 66 64 103 40

Oc Cu22x1,2 Rz Cu64x2,0 Rp Cu64x2,0 Cu54x2,0 Cu54x2,0

Sp Z1 Pp Zz1 M Z1 Zb1

PE63x6,8

PE63x6,8

PE63x6,8

PE63x6,8

F1 Z2 Zz M T

Cu54x2,0 Cu54x2,0

47 103 77 103 40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

"B" "C"

Zestaw hydroforowy

Vitocell  
100-E SVPA  
750 l

wykonać studzienkę  
schładzającą  $\varnothing$ 500

RZUT KOTŁOWNI  
skala 1:25