

Pisz, dnia : 24.06. 2013r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
w Pisz  
ul. Czerniewskiego 6  
tel. 423-28-07  
NIP 849-14-11-804 REGON 790676010

- WYKONAWCY -

**PZD.3210.12.2013 - Treść pytań dot. SIWZ i odpowiedź Zamawiającego.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Nr PZD.3210.12.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Przebudowę ulicy Kolejowej w Orzyszu od km 0+000 do km 0+208,50**

o treści:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a opisem technicznym w zakresie:


**Pytanie nr 1** – grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni. W kosztorysie ofertowym grubość określono na 15 cm, natomiast w opisie na 20 cm, która wartość jest prawidłowa ?.

**Pytanie nr 2** – rozebrania krawężników betonowych 15x30 cm w ilości 417,20 m. W kosztorysie ofertowym wskazano rozbiórkę krawężnika na podsypce piaskowej, natomiast w opisie technicznym mowa o rozebraniu krawężnika na ławie betonowej. Która informacja jest wiążąca ?.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) – Zamawiający udziela odpowiedzi :

**Odpowiedź na pytanie nr 1** - Prawidłową wartością jest grubość 15 cm – tak jak zostało podane w kosztorysie ofertowym, SST i przekroju normalnym.

**Odpowiedź na pytanie nr 2** - Wiążącą jest informacja podana w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót. Błąd wystąpił w opisie technicznym.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pisz  
  
mgr inż. Leszek Skolimowski