



Rzut Dachy

Skala 1:100

PP - płoki przeciwniegięte
RS - rura spustowa

- zwoły poziome nisko z drutu Df-20 f 8mm
- ułożony na wspornikach systemowych
- zalecanych przez dostawcę izolacji dachu
- ułożony zgodnie z PN-EN 62305-3:2009
- Złącze kontroline
- połączenia spawane
- połączenia skręcane
- Iglica kominiowa L=1400mm

Pracownia projektowa: BIURO INŻYNIERSKIE RAFAŁ PONIATOWSKI , 12-200Pisz ul.Gałczyńskiego 9/27					
E-1	Nr rysunku				
	Temat	Temomodernizacja bud. głównego Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową pom.dydaktycznych - inst.odgromowa		Autorzy Projektant:	mgr inż. Piotr Ciotrowski Nr. upr.WAM/0050/POOE/08
	Inwestor	Zarząd Powiatu w Pisz		Asystent proj.	mgr inż. Sebastian Hładun
	Rysunek	Rzut dachu - instalacja odgromowa		Sprawdzający:	mgr inż. Czesław Kołodziejczyk ŁOM /2/76
				Branża ELEKTRYCZNA Faza PROJEKT BUDOWLANO	