



Pisz, dnia 28 lutego 2014r.

-Wykonawcy-

Or.272.1.2.2014

Zarząd Powiatu w Pisz informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych” o następującej treści:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze branży sanitarnej jest 127 grzejników, natomiast zaworów: powrotnych oraz termostatycznych wraz z głowicami jest 94 komplety. Czy to oznacza że 33 grzejniki będą bez zabezpieczenia zaworami?

Odpowiedź na pytania nr 1:

W pozycji nr 51 przedmiarów - Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0m² wystąpił błąd. Zamiast 36 kpl. powinno być 3 kpl.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki