






Legend:

-  Sterownik WaterControl 8
 Pompa np.LOWARA SV 1606 (Q=22 m³/h przy p = 9 bar za pompą)
 Zrasczacze
 Sektorowy z gumową donicą RVR 22WVAC Ø14; R 30m; 20m³/h; 6,0bar
 Rurociągi
 _____ PE-HD / PN10 Ø90
 _____ PE-HD / PN10 Ø75
 ----- Przewód sterujący YKY 2*1,5mm?
 Zawór kulowy
 MVR 2" Elektrozawór mosiężny

USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. ZAKŁAD I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski 19-400 Olecko ul.Batorego 21/4			
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.			
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.			
Projektant :		Współpraca :	
Skala: Branża		Nazwa rysunku:	
1:500 sanitarna		Rzut instalacji nawodnienia boiska.	
		Data: 15.11.2010.	
		Nr arkusza: 4	