



Legenda:

- Sterownik WaterControl 8
- Pompa np.LOWARA SV 1606 (Q=22 m<sup>3</sup>/h przy p = 9 bar za pompą)
- Zróżnice
  - Sektorowy z gumową donicą RVR 22WVAC Ø14; R 30m; 20m<sup>3</sup>/h; 6,0bar
- Rurociągi
  - PE-HD / PN10 Ø90
  - PE-HD / PN10 Ø75
  - Przewód sterujący YKY 2\*1,5mm<sup>2</sup>
  - Zawór kulowy
  - MVR 2”Elektrozawór mosiężny

USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. ZAKŁAD I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski ul.Batorego 21/4				
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.				
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.				
Projektant :		Współpraca :		
		Sprawdzający :		
Skala:	Branża	Nazwa rysunku:	Data:	Nr arkusza:
	sanitarna	Schemat instalacji nawodnienia boiska	15.11.2010.	5