

DANE DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO

ODCINEK	DŁUGOŚĆ (M)	SPADEK(%)	D(M)
Dr1 – Dr2	25,60	0,30	0,065 PVC
Dr3 – Dr4	21,50	0,30	
Dr5 – Dr6	21,00	0,30	
Dr7 – Dr8	21,00	0,30	
Dr9 – Dr10	21,00	0,30	
Dr11 – Dr12	21,00	0,30	
Dr13 – Dr14	21,00	0,30	
Dr15 – Dr16	21,00	0,30	
Dr17 – Dr18	21,00	0,30	
Dr19 – Dr20	21,00	0,30	
Dr21 – Dr22	21,00	0,30	0,065 PVC
Dr23 – Dr24	21,00	0,30	
Dr25 – Dr26	21,00	0,30	
Dr27 – Dr28	21,00	0,30	
Dr29 – Dr30	21,00	0,30	
Dr31 – Dr32	21,00	0,30	
KD3 – Dr35	41,50	1,33	0,20 PVC
KD3 – Dr63	39,50	1,33	
KD9 – Dr3	41,50	1,40	
KD9 – Dr31	39,50	1,40	

Odcinki drenażu Dr 33 – Dr 64
jak Dr 1 – Dr 32

DANE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODCINEK	DŁUGOŚĆ (m)	SPADEK(%)	D(m)
			0,315
KD1– KD2	20,30	0,33	
KD2 – KD3	2,50	0,40	0,250
KD3 – KD9	42,00	0,40	
KD9 – KD8	6,80	0,40	
KD2. – KD4	25,00	0,60	0,160 PCV
KD4 – KD5	27,00	0,60	
KD2 – KD13	25,00	0,60	
KD13 – KD12	27,00	0,60	
KD8 – KD7	25,00	0,60	
KD7 – KD6	27,00	0,60	
KD8 – KD10	25,00	0,60	
KD10 – KD11	27,00	0,60	
KD5 – OL1	10,80	0,60	
KD7 – KD_ŁA3	1,70	0,60	
KD7 – KD_ŁA4	5,10	0,60	
KD10 – KD_ŁA1	3,70	0,60	
KD10 – KD_ŁA2	6,15	0,60	

USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. ZAKŁAD I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski		19–400 Olecko ul.Batorego 21/4
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.		
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.		
Projektant :	Współpraca :	Sprawdzający :

Skala:	Branża	Nazwa rysunku:	Data:	Nr arkusza:
1:500	sanitarna	Rzut instalacji odwodnienia boiska i bieżni.	15.11.2010.	2