



Nazwa obwoła	Rozdzelnica	Złącze na magazynie	Zasilanie szafki oświetleniowej	Zasilanie studni KW	rezerwa	Zasilanie studzienki nr 1 i 2	Zasilanie studzienek nr 3 i 4	rezerwa	Gniazdo 400 V	Gniazdo 230 V	Oświetlenie szafki
Moc w kW	54,3	11,4	15,0	10,3		17,6	5,5	5,5	5,0	1,5	0,1

System ochrony od porażeni:  
Szybkie wyłączenie zasilanie  
w układzie sieciowym TN-S.

ZAKŁAD			
USŁUG PRACYZ, ELEKTROTCH, ELEKTRON.		19-400 Olecko	
I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		ul.Batorego 21/4	
Nazwa obiektu: KOMPLEX SPORTOWY PRZY ZESPOLIE SZKÓŁ			
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU - OŚWIECLENIE TERENU BOISK			
Adres obiektu:		Pisz, ul. Sikorskiego 15, dz. nr: 498/16;	
Projektant:		Współpraca:	
Skala:		Data:	
Branża Elektryczna		15.11.2010	
Nazwa rysunku: Rozdzelnica Z-1		Nr arkusza: E - 2	
Schemat zasilania i zabezpieczeń.			