



System ochrony od porażeń:
Szybkie wyłączenie zasilanie.
W układzie sieciowym TN-S.

nazwa obwodu	Rozdzielnica	Pompa	Zasilacz sterownika	gniazdo 230 V	gniazdo 24 V
Moc w kW	10,3	7,5	1,2	1,5	0,1

ZAKŁAD		USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		Jan Makowski		19-400 Olecko ul.Batorego 21/4	
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.							
Adres obiektu: Pisz, ul. Sikorskiego 15, dz. nr: 498/16;							
Projektant:		Współpraca:		Współpraca:			
Skala:	Branża Elektryczna	Nazwa rysunku: Instalacja zraszająca boiska. Schemat zasilania i zabezpieczeń.			Data: 12-2013	Nr arkusza: E - 3	