



Legenda:

- Sterownik
- Pompa (Q=22 m3/h przy p = 9 bar za pompą)
- Zręczacze
- Sektorowy z gumową donicą ø14; R 30m; 20m3/h; 6,0bar
- Rurociągi
- PE-HD / PN10 ø90
- PE-HD / PN10 ø75
- Przewód sterujący YKY 2*1,5mm²
- Zawór kulowy
- MVR 2”Elektrozawór mosiężny

USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. ZAKŁAD I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski ul.Batorego 21/4			
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU.			
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.			
Projektant :		Współpraca :	Sprawdzający :
Skala:	Branża	Nazwa rysunku:	Data:
	Elektryczna	Schemat instalacji nawodnienia boiska	12.2013.
			Nr arkusza:
			E-4