

Pisz, dnia 28 marca 2014r.

**-Wykonawcy-**

Or. 272.1.3.2014

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz zapytaniem, jakie wpłynęły do Zamawiającego modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. W Dziale XII ust. 3 SIWZ zdanie:

„Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.”,  
zastępuje się następującym zdaniem:

**„Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 m-cy.”.**

2. W dokumentacji projektowej parametr techniczny dot. nawierzchni trawy syntetycznej tj. 11 000 pęczków/m<sup>2</sup> zastępuje się słowami:

**„nie mniej niż 9 400 pęczków/m<sup>2</sup>”**

3. W dokumentacji projektowej dot. nawierzchni trawy syntetycznej dodaje się następujący zapis:

**„Zamawiający dopuszcza wypełnienia wyższej klasy niż LFR posiadające badania laboratoryjne potwierdzające parametry użytkowe (opisane przez Zamawiającego) oraz zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star np. granulaty SBR Kriogeniczny (np. EPDM szary z recyklingu, TP- termoplastik, EPDM z produkcji pierwotnej), przy zachowaniu wymogów i wykazaniu odpowiednich atestów i dokumentów na wbudowany materiał (atest PZH, karta techniczna).”**

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

STAROSTA PISKI  
/-/ mgr Andrzej Nowicki