

- WYKONAWCY-

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji elektrycznych oraz wymianę podłogi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W Załączniku Nr 14 do SIWZ- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- dot. Części 2:

1) w ust. 1.3 Zakres robót objętych SST tiret dziewiąty otrzymuje brzmienie:

„- wykonanie podłogi z deski sportowej warstwowej trójlamelowej o grubości minimalnej 14 mm buk”,

2) w ust. 2.1 Nawierzchnia z parkietu zmienia się zapis „(...) • Deska systemowa o wymiarach 2020mm x 207mm x 15 mm” na zapis „(...) • Deska sportowa warstwowa trójlamelowa o grubości minimalnej 14 mm (..)”,

2. W Załączniku Nr 12 do SIWZ- przedmiar robót- Część 2 w pozycji 12 zmienia się zapis „(...) gr. 15 mm” na zapis „gr. minimalna 14 mm”.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

DYREKTOR PZEASiP w Pisz
/-/ mgr Dorota Darda